



COMUNE DI AGRIGENTO  
CITTA' VALLE DEI TEMPLI  
ORDINANZA SINDACALE

Registro Generale n. <u>21</u>	del <u>28-03-2023</u>
-----------------------------------	--------------------------

OGGETTO	<i>Parametri non Conformi punti rete Via Ustica n° 1 n° 5 n° 19 matricola contatore 75407 - n° 19 matricola 75397 e via Caratozzolo (utenza con presa nel distributore tipo gallo della stessa via Ustica) Agrigento, per presenza di Batteri Escherichia Coli &gt; 80ufc/100 ml;</i>
---------	---

IL SINDACO

Vista la proposta di Ordinanza n.54 del 28/03/2023, proveniente dal Settore V, allegata, recante il parere tecnico;

Atteso che se ne condivide il contenuto

Visti:

il D.Lgs. 31/2001 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano";

l'art. 50 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

lo Statuto Comunale;

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267 / 2000.

**ORDINA**

*per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato*

La sospensione Idrica comunale nelle utenze interessate dall'inconveniente e precisamente : punti rete Via Ustica n° 1, n° 5 , n° 19 matricola contatore 75407 – n° 19 matricola 75397 e via Caratozzolo (utenza con presa nel distributore tipo gallo della stessa via Ustica) Agrigento, per presenza di Batteri Escherichia Coli >80ufc/100 ml;

## DISPONE

che l'Ordinanza sia resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;

la trasmissione dell'Ordinanza all'AICA, a ATI 9, all'ASP SIAN di Agrigento, alla Prefettura di Agrigento;

di dare diffusione al provvedimento attraverso i mezzi di comunicazione cittadini;

che l'Ordinanza diventi immediatamente esecutiva ai termini di legge con la pubblicazione nell'Albo Pretorio on line del Comune;

La presente ordinanza non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del Regolamento dei Controlli interni, non è stato richiesto il rilascio di pareri e/o attestazioni del responsabile del servizio finanziario.

*Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo pretorio comunale. Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con la pubblicazione all'Albo pretorio on line di questo Comune.*

Il Sindaco  
Dott. Francesco Micciché



<b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b>	
Il sottoscritto <b>Responsabile del Settore VI (o suo delegato)</b> , su conforme allegata attestazione del sistema informatico	
<b>CERTIFICA</b>	
che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della LR n. 44/91 e dell'art. 12 della LR n. 5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ per giorni 15 consecutivi ( <i>Registro informatico pubblicazioni. n. ____ / ____</i> )	
Agrigento, li _____	Il Responsabile del Settore VI (o suo delegato) Ing. Alberto Avenia



## PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE

SIGNAT AGRIGENTUM MIRABILIS AULA GIGANTUM	PROPOSTA DEL SETTORE V REG. SETTORE N. 54 DEL 28/03/2023
---	--

Oggetto:	<i>Parametri non Conformi punti rete Via Ustica n° 1 n° 5 n° 19 matricola contatore 75407 – n° 19 matricola 75397 e via Caratozzolo (utenza con presa nel distributore tipo gallo della stessa via Ustica) Agrigento, per presenza di Batteri Escherichia Coli &gt;80ufc/100 ml;</i>
----------	--

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

#### PREMESSO CHE

Con nota trasmessa a mezzo PEC del 27/03/2023 assunta agli atti del Comune con Prot. 0023352 del 28/03/2023 il dirigente medico S.I.A.N. comunicava che a seguito di analisi effettuate sui campioni di acqua prelevati nei punti rete di Via Ustica n° 1, n° 5, n° 19 matricola 75407 – n° 19 matricola 75397, e via Caratozzolo (utenza con presa nel distributore tipo gallo della stessa via Ustica) Agrigento, i parametri risultavano non conformi al D.Lgs 31/01 per presenza di Batteri Escherichia Coli >80ufc/100ml, ed invitava il Sindaco a voler emettere Ordinanza Sindacale di sospensione idrica comunale nelle utenze interessate dall'inconveniente

#### VISTO

il D.Lgs. 31/2001 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano";

l'art. 50 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

lo Statuto Comunale;

#### RILEVATO

che è necessario dare comunicazione ai cittadini della zona interessata che i campioni di acqua prelevati nei punti rete di Via Ustica n° 1, n° 5, n° 19 matricola 75407 – n°19 matricola 75397, e via Caratozzolo (utenza con presa nel distributore tipo gallo della stessa via Ustica) Agrigento, risultano non conformi al D. lgs.31/01 per presenza di Batteri Escherichia Coli >80ufc/100 ml;

## PROPONE

*previo richiamo della superiore narrativa a motivazione*

di emettere Ordinanza Sindacale di sospensione Idrica comunale nelle utenze interessate dall'inconveniente e precisamente : punti rete Via Ustica n° 1 n° 5 n° 19 matricola contatore 75407 – n° 19 matricola 75397 e via Caratozzolo (utenza con presa nel distributore tipo gallo della stessa via Ustica) Agrigento, per presenza di Batteri Escherichia Coli >80ufc/100 ml;

di disporre che l'Ordinanza sia resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;

di trasmettere l'Ordinanza all'AICA, a ATI 9, all'ASP SIAN di Agrigento, alla Prefettura di Agrigento;

di dare diffusione al provvedimento attraverso i mezzi di comunicazione cittadini;

che l'Ordinanza diventi immediatamente esecutiva ai termini di legge con la pubblicazione nell'Albo Pretorio on line del Comune;


di informare che avverso l' Ordinanza è ammesso entro 60 giorni dalla piena conoscenza dello stesso il ricorso giurisdizionale al TAR ed entro 120 giorni il ricorso straordinario al Presidente della Regione

Il Dirigente ad interim del Sett. V  
Ing. Alberto Avenia

Alberto  
Avenia  
28.03.2023  
16:22:02  
GMT+00:00



Allegati		
1	Nota ASP SIAN prot. n. 23352-2023	n. 1 documento
2	---	
Rif. Atti		
1	---	--

Parere di Regolarità Tecnica	Visto di Regolarità Contabile
<p data-bbox="193 271 791 562"><b>IL RESPONSABILE DEL SETTORE V</b> In ordine alla regolarità tecnica della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere:</p> <p data-bbox="395 622 600 651" style="text-align: center;"><b>FAVOREVOLE</b></p> <p data-bbox="375 689 620 719">Ing. Alberto Avenia</p> <p data-bbox="445 757 608 920">Alberto Avenia 28.03.2023 16:22:02 GMT+00:00</p> 	<p data-bbox="799 271 1396 622"><b>IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV</b> In ordine alla copertura finanziaria della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si appone <b>VISTO</b> di regolarità contabile:</p> <p data-bbox="1002 622 1206 651" style="text-align: center;"><b>FAVOREVOLE</b></p> <p data-bbox="799 689 1396 869">con attestazione della copertura finanziaria come da seguente registrazione contabile: impegno n° _____ del _____, capitolo _____, esercizio finanziario _____ (<i>l'annotazione può essere sostituita dall'allegazione di referto di registrazione generato dal sistema informatico dei servizi finanziari</i>).</p> <p data-bbox="1002 898 1206 927" style="text-align: center;"><b>Dr. G. Mantione</b></p>

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto **Responsabile del Settore V (o suo delegato)**,  
su conforme allegata attestazione del sistema informatico

**CERTIFICA**

che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della LR n. 44/91 e dell'art. 12 della LR n. 5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ per giorni 15 consecutivi (*Registro informatico pubblicazioni. n. \_\_\_\_\_ /2020*)

Agrigento,  
\_\_\_\_\_

Il

Il Responsabile del Settore V (o suo delegato)  
\_\_\_\_\_