



Regione Siciliana  
Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Tecnico Regionale  
Ufficio del Genio Civile  
Di Agrigento

Agrigento li, **01 DIC. 2014**

Risposta a nro. prot. 61528/2014

Prot. n. **194987**

**Oggetto: Trasmissione parere n° 1762 ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 64/74.**

Piano di Lottizzazione per la realizzazione di case unifamiliari con orto in Agrigento tra Via Farag e Via Porto Recanati.

Comune di Agrigento.

**Ditta :** Agnello Salvatore ed altri.

**Riferimenti catastali:** fg 173 part.IIe 2899 – porzione della 2894 – porzione della 2896 e porzione della 2897

( rif. ns. prot. n. 181084/2014 ).



**Al Comune di Agrigento**

Settore VII – Urbanistica e gestione del Territorio  
**Agrigento**

e.p.c.

**Alla U.O. 13  
Sede**

In allegato alla presente, si trasmette il Piano di Lottizzazione in oggetto con gli elaborati muniti dei visti di questo Ufficio ai sensi dell'art 13 della Legge 64/74.

**Il Dirigente U.O. 5  
Dr. Geol. Luigi Agrò**





Regione Siciliana  
Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Tecnico Regionale  
Ufficio del Genio Civile  
Di Agrigento

**Parere n° 1762**  
**L'ingegnere Capo**

Vista la nota n° 61528 del 07/11/2014 del Comune di Agrigento, acquisita al protocollo di questo Ufficio in pari data al n° 181084, con la quale chiede ai sensi dell'art. 13 della L. 64/74 il parere sul Piano di Lottizzazione per la realizzazione di case unifamiliari con orto in Agrigento tra Via Farag e Via Porto Recanati, ricadente in sottozona Omogenea "C4" del vigente strumento urbanistico e su area identificata in catasto al fg 173 part. Ille 2899 – porzione della 2894 – porzione della 2896 e porzione della 2897

**Ditta : Agnello Salvatore ed altri.**

- Vista la Legge 02.02.1974 n° 64.
- Visto il progetto redatto dall' Arch. Concetta Campione e Geom. Paolo Moncada.
- Visto lo studio geologico del Dr. Giuseppe Avenia.
- Disposto l'esame dei luoghi interessati dallo studio in esame.
- Vista la relazione di istruttoria redatta dal dirigente tecnico geologo Dr. Luigi Agrò'.  
A seguito delle risultanze complessive

**ESPRIME PARERE**

**favorevole dal punto di vista geomorfologico** sul Piano di Lottizzazione per la realizzazione di case unifamiliari con orto in Agrigento tra Via Farag e Via Porto Recanati. **a condizione che:**

- Siano svolte, in fase esecutiva, e caso per caso, ulteriori indagini geognostiche e verifiche geotecniche a norma del D.M. 14/01/2008 e ss.mm.ii., la cui estensione dovrà essere proporzionata alle dimensioni, alle caratteristiche strutturali, all'importanza delle opere in progetto, per l'acquisizione di dati e parametri geologico geotecnici utili per la scelta ed il dimensionamento delle tipologie fondazionali.
- Le fondazioni delle strutture da realizzare siano sempre ben ammortate nei substrati geotecnicamente affidabili previa asportazione dei terreni superficiali di scarsa consistenza prediligendo quelle profonde a pali trivellati ove non sia possibile reperire, con i normali lavori di sbancamento del sito, substrati geotecnicamente affidabili.
- Vengano perfettamente intercettate, raccolte e regimate le acque di precipitazione evitando in ogni modo che le acque provenienti da pluviali, viabilità e piazzali che verranno a realizzarsi ruscellino in modo incontrollato.
- Particolare attenzione venga posta, durante l'esecuzione dei lavori di indagini, alla verifica della presenza o meno di eventuali falde idriche o accumuli idrici sotterranee al fine di valutarne l'interferenza con le strutture fondali dei manufatti.

Il presente parere, non esime sia i privati che la pubblica amministrazione dell'obbligo di richiedere a quest'Ufficio, di volta in volta, la preventiva autorizzazione prevista dalla legge 02.02.1974 n° 64 ai sensi dell'artt.17 e 18, nonché di acquisire eventuali ulteriori pareri o nulla osta da parte di altri Enti preposti alla tutela dei vincoli ricadenti nel territorio.



Il Dirigente U.O. 5  
Dr. Geol. Luigi Agrò