



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Sede legale : Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento

Partita IVA - Codice Fiscale : 02570930848

Dipartimento di Prevenzione

Servizio Igiene Ambienti di Vita

Viale della Vittoria n.321 Agrigento

-Al Comune di Agrigento

Settore V – Servizio 1

Servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it

Oggetto: Indizione Conferenza di Servizi decisoria semplificata e asincrona ai sensi degli artt. 17, comma 2, e 18, comma 1, della legge regionale 21/05/2019 n. 7, per l'approvazione del Piano Particolareggiato Attuativo (PPA) di iniziativa privata in ambito chiuso, relativo alla realizzazione di case unifamiliari, in Agrigento nella Via Dei Fiumi, ricadente nella sottozona C2 (nuove espansioni residenziali) del P.R.G. vigente.

Ditta Navarra Andrea ed altri.

-Vista la nota prot. n. 56313/2026 del 29-07-2026 di indizione Conferenza di Servizi decisoria semplificata e asincrona ai fini dell'approvazione del Piano Particolareggiato Attuativo (PPA) di iniziativa privata in ambito chiuso, relativo alla realizzazione di case unifamiliari, in Agrigento nella Via Dei Fiumi;

-Visto il D.lgs n. 152/2006 e s.m.i.;

-Visto l'allegato 3 della Deliberazione del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977. Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento;

-Viste le norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Agrigento del Novembre 2011;

-Esaminati la relazione generale e gli elaborati grafici inerenti le opere in oggetto a firma dell'Arch. Tiziana Miccichè e del Geom. Antonino Miccichè;

-Preso atto delle modalità con cui verrà garantita l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei liquami rispettivamente rete idrica pubblica e rete fognaria pubblica;

-Preso atto delle caratteristiche igienico-sanitarie delle costruende case unifamiliari;

si esprime, per quanto di competenza, sotto l'esclusivo aspetto igienico-sanitario,

Parere Favorevole

alla realizzazione di case unifamiliari, in Agrigento nella Via Dei Fiumi, e delle relative opere di urbanizzazione primaria a condizione che le opere vengano eseguite rispettando i dettami del D.Lgs 152/06.

Si precisa inoltre che, qualora non sia possibile mantenere le distanze idonee tra condotta idrica e fognature urbane, è necessario che la condotta di acqua potabile sia sufficientemente al di sopra di quella della condotta di acque reflue. Se però la distanza fra di esse non consente un sufficiente grado di sicurezza contro il pericolo di possibile inquinamento dell'acqua convogliata, o allorquando una condotta di acqua potabile ne attraversi una di acque di scarico, almeno uno delle due condotte - preferibilmente quella dell'acquedotto - dovrà essere protetta con apposito manufatto che impedisca alle eventuali perdite dalla tubazione fognante di raggiungere il condotto potabile e che consenta di evidenziare l'esistenza delle perdite stesse.

Il Dirigente Medico SIAV
Dr. Alessandro Carubia



Il Direttore UOC SIAV *ad interim*
Dr. Salvatore Castellano