



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità

Dipartimento Tecnico

Ufficio Regionale del Genio Civile di Agrigento

Servizio 9- Servizio Geologico per la Sicilia

Occidentale per le provincie di AG, CL, TP, PA.

Prot. n. 99553 del 31/08/2026
allegati

PEC

Al Comune di Agrigento
Settore V- Servizio 1
servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it

OGGETTO: Indizione **Conferenza di Servizi decisoria semplificata e asincrona** ai sensi degli artt. 17, comma 2, e 18, comma 1, della legge regionale 21/05/2019 n. 7, per l'approvazione del *Piano Particolareggiato Attuativo (PPA) di iniziativa privata in ambito chiuso, relativo alla realizzazione di case unifamiliari, in Agrigento nella Via Dei Fiumi, ricadente nella sottozona C2 (nuove espansioni residenziali) del P.R.G. vigente.*

Ditta : Navarra Andrea ed altri.

Rif. nota prot. n.56313 del 29/07/2026

Parere n. 1932/26

L'ingegnere Capo

- Riscontrata la nota del Comune di Agrigento acquisita al ns. protocollo al n. 91968 del 29/07/2026, con la quale veniva richiesto il parere di competenza per il P.P.A. in oggetto indicato.
- Disposto l'esame degli elaborati trasmessi in formato digitale, come indicato nella nota in oggetto, al seguente link: https://mega.nz/folder/7y4WkJqC#_SPv6U1jJYQgrqalTgug1Q.
- Esaminate le integrazioni richieste con nota prot.n. 95643/26 e assunte al prot. n.98158/26 di quest'Ufficio.

Vista la Legge 02.02.1974 n. 64.

- Visto il progetto redatto dall'Arch. Tiziana Miccichè ;
- Visto lo studio geologico e geomorfologico redatto dal Geol. Giuseppe Avenia;
- Visto lo studio sull'invarianza idraulica di cui il D.D.G n.102/21, redatto dall'Ing. Raffaele Adorno;

A seguito di concertazione con il Dirigente del Servizio 9, Geol. Biagio Spalma;

ESPRIME PARERE

di **compatibilità geomorfologica favorevole** ai sensi dell'art.13 L.64/74 e art.89 D.P.R.380/01, sull' area individuata catastalmente nel **Foglio di mappa n° 168** part.lle nr. 1151-1152 e **ricadente** nella zona C2 del P.R.G. vigente, **a condizione che:**

- Siano svolte, in fase esecutiva, e caso per caso, ulteriori indagini geognostiche e verifiche geotecniche a norma del D.M. 17/01/2018, la cui estensione dovrà essere proporzionata alle dimensioni, alle caratteristiche strutturali, e all'importanza delle opere in progetto, per l'acquisizione di dati e parametri geologico geotecnici utili per la scelta e il dimensionamento delle fondazioni.


- Si limitino al massimo le opere di sbancamento, ed in ogni caso, di operare in modo tale da conseguire un modellamento del suolo il più aderente possibile all'attuale conformazione morfologica. Si raccomanda, altresì, che i fronti di scavo con $h > \text{mt.2,00}$ e i rinterri siano adeguatamente protetti.
- Le fondazioni delle strutture da realizzare siano sempre ben ammorsate nei substrati geotecnicamente affidabili previa asportazione dei terreni superficiali di scarsa consistenza.
- Che vengano realizzate tutte le opere necessarie atte a garantire il principio di invarianza idraulica di cui il D.D.G 102 del 23/06/2021 seguendo le risultanze dell'allegato progettuale "Relazione Invarianza Idraulica", e che di conseguenza le acque di precipitazione vengano perfettamente intercettate, raccolte e regimate evitando in ogni modo che anche quelle provenienti da pluviali, viabilità e piazzali ruscellino in modo incontrollato, e pertanto convogliate, previa verifica, verso idoneo recettore.
- Venga posta particolare attenzione durante l'esecuzione dei lavori di indagini, alla verifica della quota di eventuali falde idriche anche a carattere stagionale, al fine di valutarne eventuali interferenze con le strutture fondali dei manufatti.

Si rappresenta, infine, che il presente parere riguarda esclusivamente gli aspetti geomorfologici dell'area oggetto della superiore richiesta, e non esime sia i privati che la pubblica amministrazione dell'obbligo di richiedere a quest'Ufficio, di volta in volta, la preventiva autorizzazione prevista dalla legge 02.02.1974 n° 64 ai sensi dell'artt.17 e 18,- artt.65, 93 e 94 D.P.R.380/01 come recepiti dalla L.R. 16/2016, nonché di acquisire eventuali ulteriori pareri o nulla osta da parte di altre amministrazioni o enti preposti alla tutela dei vincoli ricadenti nel territorio.

Il Dirigente del Servizio 9 Geol. Biagio Spalma


 BIAGIO
SPALMA
REGIONE
SICILIANA
26.08.2026
10:26:05
GMT+01:00

Il Dirigente Generale Dirigente ad interim del Servizio Ing. Duilio Alongi


 DUILIO ALONGI
REGIONE
SICILIANA
26.08.2026
12:21:12
GMT+02:00